



# Бассейны с соленой водой

## Требования

1. Все части, контактирующие с воздухом плавательного бассейна и с самой водой бассейна, должны быть изготовлены из соответствующих коррозионностойких материалов, чтобы обеспечить возможность противостоять повышенному содержанию хлоридов. (лестницы, двери, окна, вентиляционные каналы, водоводы, системы перекрытий, телевизионные приемники, лампы и т.д.)
2. Емкость фирмы Ospa для приготовления рассолов (цилиндрическая емкость из материала белого цвета) должна размещаться в отдельном запираемом помещении. Это помещение должно иметь отдельную систему вентиляции (небольшое разрежение в помещении, где готовится рассол). Конструктивные параметры такой системы вентиляции должны быть специально рассчитаны на воздействие рассола. 4-кратный воздухообмен в час.
3. Приточно-вытяжная вентиляция для накопительной емкости с водой для плавательного бассейна, содержащей соль, должна осуществляться через отдельный вентиляционный канал.
4. Чистку всех частей из высококачественной стали в помещении для размещения технического оборудования и в непосредственной близости от емкости с рассолом необходимо производить один раз в месяц.
5. Никаких лишних медных проводов